ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эмерсон», ОГРН: 1027739864943, Сведения о государственной регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по городу Москве
Место нахождения/ Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская дом 53, строение 5, этаж 4, комната 7Б. Номер телефона: +7(495) 995-95-59,
Адрес электронной почты: info.ru@emerson.com

в лице Генерального директора Шестакова Николая Вадимовича

заявляет, что Арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм: Регуляторы давления газа МЕТРАН серии ФЛ Максимально допустимое рабочее давление, МПа: 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10; DN: 40; 50; 65; 80; 100; рабочая среда – газ (группа 1), 1-я и 2-я категории согласно Таблице 6 Приложения 1 ТР ТС 032/2013;
Исполнения регуляторов давления газа МЕТРАН серии ФЛ по Приложению – № 1 на 1 листе
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эмерсон»
Место нахождения: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская дом 53, строение 5, этаж 4, комната 7Б
Филиал изготовителя: Акционерное Общество «Промышленная группа «Метран»
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454003, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Новоградский проспект, дом 15
Документация, в соответствии с которой изготавливается продукция: ТУ 26.51.65.000-088-51453097-2019 «Регуляторы давления газа МЕТРАН серии ФЛ»
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0, 8481 40 100 0
Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № ИЛ-13.1.ОД.СРТ-2019 от 26.06.2019, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТЭДЭКС", регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГА53 от 02.09.2015; паспорта: «Регулятор давления газа МЕТРАН серии ФЛ» (серийный № RU00009224); обоснования безопасности № 3700 FLBMVSOSET 2019 ОБ; руководств по технической эксплуатации №№ D104395XRU2, D104432XRU2; чертежа № 4935-088-51453098-2018 СБ; расчетов на прочность, огнестойкость и сейсмичность: РП 4935-088-51453097-2019; сведений о проведенных испытаниях: листа технических данных № ТП Ch/120/16.01.2018 от 16.01.2018; сертификатов качества материалов; документов, подтверждающих квалификацию специалистов изготовителя.
Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия» (стандарт в целом). ГОСТ 31294-2005 «Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия» (стандарт в целом). Условия хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Назначенный срок хранения – 3 года. Назначенный срок службы – 50 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.08.2024

Шестаков Николай Вадимович

(подпись) М.П. (Ф.И.О. заявителя)

«Эмерсон» «Emerson» LLC

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НО03.В.00069/19

Приложение № 1 на 1 листе

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.НО03.В.00069/19

На продукцию

код ОК ОКПД 2 **код ТН ВЭД**	**Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
8481 80 591 0 8481 40 100 0	Исполнения регуляторов давления газа Метран серии ФЛ: X-AxB-N-P-M, где X-исполнение регулятора: ФЛ-БП – «регулятор»; ФЛ – «регулятор»; МФЛ-БП – «регулятор + монитор»; МФЛ – «регулятор + монитор»; БФЛ-БП – «Предохранительно-запорный клапан + регулятор»; БФЛ – «Предохранительно-запорный клапан + регулятор»; ВС-ФЛ-БП – «Предохранительный сбросной регулятор»; ВС-ФЛ – «Предохранительный сбросной регулятор»; A – входной DN: 40, 50, 65, 80, 100; B – выходной DN: 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250; N- тип шумоглушителя: СР, СРП или СРС, СРСП; P – PN: 16, 20, 25, 40, 50, 100; M – класс фланцев PN 16, 25, 40 UNI/ DIN, ANSI: 150, 300, 600	ТУ 26.51.65.000-088-51453097-2019 «Регуляторы давления газа МЕТРАН серия ФЛ»

Руководитель организации _____ Шестаков Николай Вадимович

подпись инициалы, фамилия

«Эмерсон»

«Emerson» LLC